

K O M U N I K A T



Na podstawie raportów z badań akredytowanego laboratorium SGS Polska z Pszczyny nr **SB/88400/07/2024**, z dnia 24 lipca 2024 r. informujemy, że woda znajdująca się w niecce pływackiej basenu kąpielowego OKiR przy ul. Sportowej 3 w Grodkowie nadaje się do kąpieli.

Zgodnie z raportem woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Stwierdzono jedynie nieznaczne przekroczenia Chloroformu oraz zaniżone wartości potencjału Redoks i chloru wolnego. W związku z tym podjęto działania naprawcze polegające na częściowej wymianie wody w niecce i zwiększeniu ilości środka dezynfekcyjnego.

Na podstawie raportów z badań akredytowanego laboratorium SGS Polska z Pszczyny nr **SB/88402/07/2024**, z dnia 24 lipca 2024 r. informujemy, że niecka rekreacyjna zostaje wyłączona z użytkowania w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi.

W związku z tym podjęto natychmiastowe działanie naprawcze:

1. Ze względu na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych wyłączyliśmy nieckę rekreacyjną z użytkowania.
2. Natychmiast przystąpiliśmy do częściowej wymiany wody w nieckach.
3. Znacząco zwiększyliśmy środek dezynfekcyjny.
4. Zlecieliśmy firmie zewnętrznej wymianę i kalibrację elektrod pomiarowych.

Dodatkowo zostało zleczone kontrolne badanie wody przez SGS Pszczyna.

Woda z niecek grodkowskiego basenu jest regularnie kontrolowana.

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Yawonek
Paweł Garmcarz